

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. augusztus 1-jei rendkívüli ülésére  
**MTE pályán villamos problémák javítása tárgyában**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az MTE technikai vezetője jelezte a MEZTEP Kft. felé, hogy villanszerelő közreműködését kéri, mert a villanyórájuk tönkrement.

Kiderült, hogy villámcsapás másodlagos hatására az ingatlan valamennyi villamos hálózatában károk keletkeztek. A tönkrement villanyórát az MVM kicserélte, azonban továbbra sincs áram az épületben mert a hálózatban sok villamos alkatrész kiégett, cserére szorul.

A MEZTEP Kft. a vele kapcsolatban álló cégtől kért ajánlatot a hibák kijavítására. Az épületben keletkezett károk javításának anyagköltsége és munkadíja 370.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 469.900.- Ft.

Ez nem tartalmazza a 7 db kiégett pályavilágító cseréjét, mert először annak pontos típusát kell megállapítani, majd ez után lesz költségelhető a cseréjük.

A káresemény bejelentéséhez szükséges dokumentumok beszerzése folyamatban van.

A javítást kérő levél és az árajánlat az előterjesztés *mellékletében* olvasható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.

### Határozati javaslat


Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi MTE pályán villámcsapás miatt keletkezett károk kijavítására 469.900.- forintot biztosít az általános célú tartalék terhére.




Az munkálatok megrendelésére felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: megrendelésre: azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester

Mezőkovácsháza, 2024. július 29.

  
Csepreghy Elemér  
polgármester

<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
<b>Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:</b>	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző  Ágostonné Dohányos Ivett költseévetési irodavezető
<b>Az előterjesztést tárgyalta:</b>	Mindkét Bizottság
<b>Melléklet:</b>	Levelezés és ajánlat a külön mellékletek között
<b>Előterjesztéshez meghívott:</b>	-
<b>Döntésről kivonattal értesül:</b>	-
<b>Döntéshozatal:</b>	Egyszerű többség

**Tárgy:** Fwd: Kérés

**Feladó:** Településgazdálkodási Kft. Mezőkovácsháza <meztepkft2022@gmail.com>

**Dátum:** 2024. 07. 22. 11:18

**Címzett:** Sóki Zoltán <sokizoltan@mezokovacshaza.hu>

----- Forwarded message -----

Feladó: **István Berka** <[istvan.berka@gmail.com](mailto:istvan.berka@gmail.com)>

Date: 2024. júl. 22., H, 11:18

Subject: Fwd: Kérés

To: Településgazdálkodási Kft. Mezőkovácsháza <[meztepkft2022@gmail.com](mailto:meztepkft2022@gmail.com)>

**Berka István**

**Mezőkovácsházi Torna Egylet, Technikai vezető**

**0630-942-8000**

**[www.mezokovacshazite.gportal.hu](http://www.mezokovacshazite.gportal.hu)**

----- Továbított levél -----

Feladó: **István Berka** <[istvan.berka@gmail.com](mailto:istvan.berka@gmail.com)>

Dátum: 2024. júl. 4., Cs, 16:35

Tárgy: Kérés

Címzett: Településgazdálkodási Kft. Mezőkovácsháza <[meztepkft2022@gmail.com](mailto:meztepkft2022@gmail.com)>


Tisztelt Pap Csaba ügyvezető úr!

Szeretnénk kérni egy embert, aki megnézné, a kinti villanyórát, az öltözőben nincs áram.

Mellékelve küldöm a hibáról a képet.



**Berka István**  
**Mezőkovácsházi Torna Egylet, Technikai vezető**  
**0630-942-8000**  
**[www.mezokovacshazite.gportal.hu](http://www.mezokovacshazite.gportal.hu)**



---

**Ajánlat - sportpálya**

üzenet

T: S-Vill Euro &lt;svilleuro@gmail.com&gt;

2024. július 18. 7:41

T: "Településgazdálkodási Kft. Mezőkovácsháza" &lt;meztepkft2022@gmail.com&gt;

Tisztelt Pap Csaba!

Az MTE pálya villamos hálózatának villámcsapás utáni javítási és az ezzel szükséges utómérési feladatok munkára cégünk az alábbi ajánlatot adja:

370 000 Ft+Áfa

Mely az alábbiakat tartalmazza (mind a munkához szükséges anyag, mind a munkadíj):

- Leolvadt tűzeseti főkapcsoló cseréje
- Az épület főelosztójának teljes rekonstrukciója
- "Büfé" épületrészen található megégett alelőlsztó cseréje
- Épületben található, a túlfeszültség hatására meghibásodott fényforrások cseréje
- Épületben található kötések javítása (a mérések alapján több kötőelem is sérült)
- Büfé előtti fedett részen található 2 db vízmentes, megolvadt fali dugalj cseréje
- Az épület javítás utáni, rendkívüli villamosbiztonsági felülvizsgálata (teljesen új jegyzőkönyvek kiadása)

A pályán található több, nagy teljesítményű fémhalogén pályavilágító, ezek közül 7 db tönkrement a villámcsapás hatására, ezek cseréje és hibakeresése a magas műszaki feltételek miatt egyedi ajánlatot képeznek. (kosaras emelő szükséges a javításhoz/cseréhez)

Tisztelettel:  
Serfőző Sándor  
S-Vill Euro Kft